

**Průběh provádění revizí SVJ Křižíkova 554 Trutnov**

Druh zařízení	perioda	provedeno	další revize	provedeno	další revize	provedeno	další revize	provedeno
Hromosvody	5 let	05.09.2019	05.09.2024					
Prohlídka požární techniky	ročně	05.12.2022	05.12.2023					
Elektroinstalace	5 let	01.12.2022	01.12.2025					
Plynoinstalace	3 roky	01.03.2022	01.03.2025					
<b>Bytové vodoměry</b>								
Vodoměry SV	5 roků	28.03.2023	28.03.2028					
Vodoměry TUV	5 roky	28.03.2023	28.03.2028					

**Plán revizí na roky 2023 až 2035**

Druh zařízení	perioda	další revize	další revize	další revize	další revize	další revize	další revize	další revize
Hromosvody	5 let	05.09.2024	05.09.2029	05.09.2034				
Prohlídka požární techniky	ročně	05.12.2023	05.12.2024	05.12.2025				
Elektroinstalace	5 let	01.12.2025	01.12.2030	01.12.2035				
Plynoinstalace	3 roky	01.03.2025	01.03.2028	01.03.2031				
<b>Bytové vodoměry</b>								
Vodoměry SV	5 roků	28.03.2028	28.03.2033	28.03.2038				
Vodoměry TUV	5 roky	28.03.2028	28.03.2033	28.03.2038				

Zpracováno dne: 30.06.2023

Russ Jiří  
předseda SVJ Křižíkov 554